



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ЗАО "КировТЭК"

Кравченко А.А.

2014 г.

Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН II и НН ЗАО "КировТЭК" за 2013 г.

Таблица № П 1.5.

МВт

№п.п.	Показатели	2013 год				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление электрической мощности в сеть, ВСЕГО	37,314	35,470		36,925	4,650
1.1.	из смежной сети, всего				35,082	4,650
	в том числе из сети					
	ВН				35,082	
	СН1					
	СН2					4,650
1.2.	от ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"	37,314	35,470		1,843	
2.	Потери электрической мощности в сети	1,266	0,389		0,610	0,268
	то же в %	3,393	1,096		1,651	5,755
3	Отпуск электрической мощности из сети, ВСЕГО	36,047			31,665	4,383
3.1.	Расход электрической мощности на производственные и хозяйственные нужды	0,073			0,073	
3.2.	Заявленная мощность потребителей	35,974			31,592	4,383

Начальник ЭТС ЗАО "КировТЭК"

Смирнов А. Е.