


"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер ЗАО "КировТЭК"
 Кравченко А.А.
 2014 г.



Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН II и НН ЗАО "КировТЭК" за 2013 г.

Таблица № П 1.4.

тыс.кВтч

№п.п.	Показатели	2013 год				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	196 478,730	186 771,061		194 581,133	24 301,567
1.1.	из смежной сети, всего				184 873,464	24 301,567
	в том числе из сети					
	ВН				184 873,464	
	СН1					
	СН2					24 301,567
1.2.	от ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода"	196 478,730	186 771,061		9 707,669	
2.	Потери электроэнергии в сети	6 213,586	1 897,597		3 129,997	1 185,992
	то же в %	3,162	1,016		1,609	4,880
3	Полезный отпуск ЭЭ из сети	190 265,144			167 149,569	23 115,575
3.1.	Расход электроэнергии ЗАО "КировТЭК" на производственные и хозяйственные нужды	377,056			377,056	
3.2.	Полезный отпуск ЭЭ потребителям	189 888,088			166 772,513	23 115,575

Начальник ЭТС ЗАО "КировТЭК"



Смирнов А. Е.